



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

M

Direttore Delegato
Direzione Regionale Musei Calabria
Dott. Fabrizio Sudano
fabrizio.sudano@cultura.gov.it

RUP
Dott. Elisa Nisticò
elisa.nistico@cultura.gov.it

Ufficio Ragioneria
sabrina.fasanella@cultura.gov.it
daniela.filice-01@cultura.gov.it

Ufficio gare appalti e contratti
irene.vilardi@cultura.gov.it
alessandra.biasone@cultura.gov.it
damiano.vuono@cultura.gov.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii)

Parco archeologico Monasterace– (RC) - Esecuzione lavori urgenti e indifferibili a seguito della situazione di non sicurezza del pozzetto impianto luci- CUP F17B23001140001 copertura LLPP 2024/2026 EPR 2024 Cap 7433 PG2–

L'anno 2024, il giorno 10 (dieci) del mese di Dicembre, la sottoscritta Arch. Simona Bruni in servizio presso la Direzione Regionale Musei Calabria in qualità di Funzionario Architetto e in ottemperanza all'ODS di Coordinatore per L'unità Territoriale 2 tra cui ricade il Museo e Parco Archeologico di Monasterace, giusta nomina Rif. ODS 19 del 11.05.2021 MIC|MIC_DRM-CAL|11.05.2021|0002120, a seguito di autorizzazione del Direttore a mezzo mail del 10/12/2024 ore 16:21 (mail cultura.gov – a valore Legale - Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|11/12/2024|0007416), ha certificato la necessità di procedere con lavori in somma urgenza per come a riscontro a mezzo mail del 10/12/2024 ore 15:57 (mail cultura.gov – a valore Legale - Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|11/12/2024|0007417-A) per le ragioni e con le modalità di seguito descritte e già evidenziate disponeva la consegna urgente dei lavori al 10/12/2024; nonché Verbale di Somma Urgenza redatto giorno 10/12/2024 (Rif. Verbale 14 del 14/12/2024) che si allega come parte integrante al documento.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

In riferimento all'oggetto e avendo appreso alla data del 10/12/2024 la gravità delle situazione, in riferimento alle comunicazioni, vie brevi, nelle quali il Direttore Funzionario archeologo Elisa Nisticò nonché RUP (decreto 59 del 04/07/2024) del CUP segnato in oggetto, segnalava una situazione di pericolo e non sicurezza del pozzetto che gestisce l'impianto elettrico del Parco si è ritenuto indispensabile intervenire con immediatezza al 10/12/2024 (Rif. Verbale di Somma Urgenza redatto giorno 10/12/2024 - Verbale 14 del 14/12/2024), per ripristinare le condizioni di sicurezza del Parco, ponendo quindi in essere le azioni necessario al fine di rimuovere la situazione di pericolo.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it PEO: drm-cal@cultura.gov.it

2. LAVORI ESEGUITI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Le opere stabilite con l'impresa intervenuta per il ripristino della pubblica incolumità, sono le seguenti:

A seguito sopralluogo e prove è stato riscontrato che per il pozzetto si era creato una situazione di pericolo per la non messa in sicurezza della cavistica elettrica e dei morsetti di aggancio andando a inficiare l'impianto di illuminazione ed elettrico del Parco.

Si è messo subito in atto un intervento di controllo delle caratteristiche tecniche dei componenti elettrici e si è proceduto alla messa in sicurezza con la sistemazione dei componenti elettrici e gli agganci ausiliari alla messa in sicurezza elettrica di tutto il pozzetto generale dell'impianto elettrico; infine si è controllato il sistema, presente nel QE generale e della funzionalità elettrica dell'impianto.

Dalle prove di messa in funzione del sistema eseguite nelle ore successive, è stato constatato il perfetto funzionamento dell'impianto elettrico a funzione degli impianti luci e sorveglianza del Parco.

3. CONCLUSIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e sussistendo le condizioni di cui alla precitata disposizioni normativa, tali quindi da non consentire l'attesa delle tempistiche connesse all'avvio delle ordinarie procedure di affidamento, si è ritenuto necessario disporre la messa in opera delle lavorazioni.

Per questo motivo si è individuata come idonea allo scopo, l'impresa **Ditta individuale Loiero Vincenzo**, con sede in Via Nazionale 68, 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), P.IVA 01983250794 C.F. LROVCN56P20A5420 che sentita per le vie brevi ha dato la propria disponibilità ad intraprendere le opere sopra descritte in tempi celeri.

Con il verbale di somma urgenza (Rif. Verbale di Somma Urgenza redatto giorno 10/12/2024 - Verbale 14 del 14/12/2024), si è conferito formale incarico all'impresa Ditta individuale Loiero Vincenzo, sopra citata, di eseguire i lavori dettagliati sopra al punto 2;

4. ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha avuto inizio il 10/12/2024, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è stato fissato in giorni 6 (sei) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale, di conseguenza la data prevista per la fine delle lavorazioni è il 16/12/2024.

VISTO la computazione della spesa dell'intervento effettuato, eseguiti e completati dalla Ditta al 14/12/2024 come documento inoltrato dall'OE che si allega come parte integrante, ingressato al protocollo Rif. MIC|MIC_DRM-CAL|16/12/2024|0007537;

VISTA la congruità della computazione della spesa e analisi prezzi al documento per come allegato (art.15 DM 49/2018), per l'importo a corpo, di € 300,00 (Euro trecento/00) oltre IVA come per legge;

VISTO tutto quanto sopra in narrativa;

SI RICHIEDE

L'attivazione della procedura per la liquidazione dell'intervento effettuato.

Il Coordinatore dell'Unità Territoriale 2

Arch. Simona Bruni



SIMONA BRUNI
ORDINE ARCHITETTI
P.P.C. DI REGGIO
CALABRIA
Architetto
16.12.2024 13:12:11
UTC



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it PEO: drm-cal@cultura.gov.it